

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 48/_____

с.о.Турген
Место составления

14.05.2025 г.
Время 20:45

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Аршалынского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Ақмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка № 48 от 29.04.2025 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку САДВОКАСОВ ОЛЖАС ТОКТАРОВИЧ - И.о. начальника ОЧС Аршалынского района
ЛИПОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - Старший инженер ОЧС Аршалынского района

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)

650840000092, Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Турген отдела образования по Аршалынскому району управления образования Ақмолинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Турген отдела образования по Аршалынскому району управления образования Ақмолинской области», Ақмолинская область, Аршалынский район, Турген, Жастар (улица), 15.

5. Период проведения проверки 13.05.2025 - 14.05.2025

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Турген отдела образования по Аршалынскому району управления образования Ақмолинской области»

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений,сроки их устранения
1	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Привести в рабочее состояние автоматическую пожарную сигнализацию в котельной (БМК); Основание: ППБ РК №55 пункт 6; ; срок устранения:

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

ознакомлен

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

А.И.Иванов ОТС Митов 10.4

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

«14» 05 2025г.



АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 48/_____

с.о.Турген
Место составления

14.05.2025 г.
Время 20:45

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Аршалинского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, №** 48 от 29.04.2025 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку** САДВОКАСОВ ОЛЖАС ТОКТАРОВИЧ - И.о. начальника ОЧС Аршалинского района
ЛИПОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - Старший инженер ОЧС Аршалинского района

4. **Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)**
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Турген отдела образования по Аршалинскому району управления образования Акмолинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Турген отдела образования по Аршалинскому району управления образования Акмолинской области», Акмолинская область, Аршалинский район, Турген, Жастар (улица), 15.

5. **Срок проведения проверки** 13.05.2025 - 14.05.2025

6. **Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены
Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V,
Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V.

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Турген отдела образования по Аршалинскому району управления образования Акмолинской области»

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	В котельной (БМК) неисправна автоматическая пожарная сигнализация; Основание: ППБ РК №55 пункт 6; ;	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. **Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку**

Ю.И. Липов ОЧС Аршалинского района

8. **Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи**

Оспанова Ж.Ж.

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки


не имею

Приложение на « » листах

«14» 05 2015 г.



Примечание: Согласно пункта 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.



И.о.начальника ОЧС
Аршалынского района
капитану гражданской защиты
Садвокасову О.Т
От директора
КГУ «Общеобразовательная школа
села Түрген
отдела образования
по Аршалыскому району
управления образования
Акмолинской области»
Оспановой К.К.

Информационное письмо

об устранении нарушений Республиканское ГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Аршалынского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» .

На основании акта за №48 о приостановлении деятельности или отдельных видов деятельности в области пожарной безопасности от 14.05. 2025года «13» часов «00» минут.

Выявлено 1 нарушение :

а) Привести в рабочее состояние автоматическую пожарную сигнализацию в котельной (БМК) пункт 6.

Основание: ППБ РК №55, пункт 6 – **исполнено.**

Директор школы

Завхоз



Оспанова К.К.

Толеубаева Ж.Т.

